



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE "GESTIONE DEMANIO IDRICO"

Prot. N° 359344

Cosenza li, 04/11/2020

Comune di Corigliano-Rossano
Area Urbana Corigliano
"Settore 11 Lavori Pubblici – I° Servizio Programmazione OO.PP."
Via Barnaba Abenante, 35
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
Pec: lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Oggetto: POR CALABRIA 2014/2020 – Azione 6.3.1 – Patto per lo Sviluppo della Calabria Intervento di "Potenziamento dell'Impianto di Depurazione in Loc. Cantinella del Comune di Corigliano Calabro" (ora Comune di Corigliano-Rossano) – Delibera di G. R. n° 34 del 08/02/2018 – CUP: G72G18000050002 - Conferenza dei Servizi Convocata ai Sensi dell'Art. 14, c. 2, della L. 241/90 con Svolgimento Previsto in Forma Simultanea e con Modalità Sincrona ai Sensi dell'Art. 14-ter, c. 2, della Legge Medesima ed Art. 14 L.R. 19/2002. Parere.

In riferimento al progetto definitivo dei Lavori specificati in oggetto, codesto Comune di Corigliano-Rossano, al fine di acquisire i pareri e i nulla osta di competenza da parte degli Enti interessati, con nota Prot. n. 97941 del 29/10/2020 acquisita al Prot. Generale – SIAR n. 353208 del 30/10/2020, ha indetto in data 05/11/2020 la seconda riunione della Conferenza dei Servizi in oggetto ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 ed ex art.14 della legge regionale n. 19/2002.

Con pari nota è stato, inoltre indicato che dal sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano – <https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/> alla Sezione: Conferenza di Servizi Progetto_Depuratore_Cantinella è possibile scaricare la documentazione integrativa, richiesta dagli Enti convocati, di seguito elencata:

1. *Attestazione del Segretario Generale del Comune di Corigliano-Rossano in merito alla relata di pubblicazione, sull'Albo Pretorio On line della Trasmissione (n. 3539 dal 13/08/2020 al 17/09/2020 senza osservazioni e/o opposizioni) del Verbale della Conferenza dei Servizi dell'11/08/2020 e dei relativi allegati;*
2. *Deliberazione di Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano n. 04 del 15/05/2020 recante per oggetto: "Progetto di Potenziamento dell'Impianto di Depurazione di Località Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (Ora Comune di Corigliano-Rossano) – Approvazione Progetto Definitivo – Apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio e Dichiarazione di Pubblica Utilità – Atto di Impulso Conferenza di Servizi ex artt. 14 e 65 L.R. n. 19/2002 s.m.i. di Approvazione del Progetto Definitivo in Variante al PRG";*

3. *Attestazione Vincoli Inibitori Rilasciata dal Comune di Corigliano-Rossano – Prot. n. 84581 del 24/09/2020 Uff. Urb.;*
4. *Attestazione Procedimento Conferenza di Pianificazione - P.S.A. della Sibaritide - Rilasciata dal Comune di Corigliano-Rossano – Settore 10 “Urbanistica e Commercio” – Prot. n. 83149 del 22/09/2020;*
5. *Relazione Urbanistica sulle Caratteristiche della Variante del Progetto;*
6. *A01a – “Appendice alla Relazione Tecnica Generale”;*
7. *B01a – “Corografia Bacino Fosso Marinetta”;*
8. *B02a – “Planimetria Generale Impianto Situazione Futura”;*
9. *B02b – “Planimetria Punto di Scarico su C.T.R. al 5000”;*
10. *B02c – “Fosso Marinetta – Planimetria e Sezioni”;*
11. *C02 – “Elenco Ditte Proprietarie”;*
12. *C02a – “Catastale e Sovrapposizione C.T.R. al 5000”;*
13. *C02b – “Catastale e Sovrapposizione Ortofoto al 4000”.*

In riscontro alla nota Prot. Generale – SIAR n. 257476 del 05/08/2020, codesto Comune ha prodotto le integrazioni richieste, riportandole negli elaborati *A01a – Appendice alla Relazione Tecnica Generale*, *B01a – Corografia Bacino Fosso Marinetta*, *B02b – “Planimetria Punto di Scarico su C.T.R. al 5000”*, *B02c – “Fosso Marinetta – Planimetria e Sezioni”*, *C02a – “Catastale e Sovrapposizione C.T.R. al 5000”* e *C02b – “Catastale e Sovrapposizione Ortofoto al 4000”*.

Dall'esame della documentazione tecnica integrativa sopra elencata, con particolare riferimento agli ambiti di competenza dello scrivente Settore “Gestione Demanio Idrico” del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria si evidenzia quanto segue:

- Nel prendere atto che “*il punto di scarico dell'impianto oggetto di rifunzionalizzazione è lo stesso di quello esistente*”, per quanto riportato negli elaborati tecnici *A01a – Appendice alla Relazione Tecnica Generale*, *B01a – Corografia Bacino Fosso Marinetta*, *B02b – “Planimetria Punto di Scarico su C.T.R. al 5000”* e *B02c – “Fosso Marinetta – Planimetria e Sezioni”*, si evince che il medesimo punto di scarico ha le seguenti coordinate: Lat. 39.681684 e Long. 16.460708.
- Pur essendo state prodotte planimetrie integrative su ortofoto, su base catastale e su C.T.R. (alcune delle quali riportanti l'indicazione georeferenziata del punto di scarico) si riscontra che in esse non è stata rappresentata la rete di convogliamento delle acque meteoriche nel recapito finale (Fosso Marinetta). In merito, pertanto, alla rappresentazione di detta rete di convogliamento si deve far riferimento unicamente a quanto riportato nella tavola *B04-02 - “Linea Acque di Progetto”*.
- Riguardo alla portata media di scarico il Progettista, ribadendo quanto già riportato negli elaborati tecnici *A01 – “Relazione Tecnica Generale”* e *A02 – “Relazione Tecnica di Processo”*, nell'elaborato tecnico integrativo *A01a – “Appendice alla Relazione Tecnica Generale”* indica i seguenti valori:
 - Portata media periodo estivo $q_{media} = 11,10$ l/s,
 - Portata media periodo invernale $q_{media} = 8,33$ l/s.
- Nel sopra citato elaborato tecnico *A01a – “Appendice alla Relazione Tecnica Generale”*, precisamente nell'allegato *Relazione Idrologica e Idraulica Fosso Marinetta* si evince quanto segue:
 - La portata, con tempo di ritorno pari a $T = 50$ anni, del corpo idrico ricettore, stimata con il metodo probabilistico TCEV, risulta essere pari a; $Q_{50} = 9,66$ m³/s = 96.600 l/s;
 - In regime di moto permanente monodimensionale, assumendo la portata cinquantennale quale portata di calcolo, è stato effettuato uno studio idraulico lungo il Fosso Marinetta, per un tratto di circa 650 m in prossimità dell'impianto di depurazione;
 - Dalle risultanze del sopra citato studio idraulico emerge che la portata cinquantennale è contenuta in tutte le sezioni di calcolo. In particolare a pag 16 il Progettista testualmente riporta: “*...Alla sezione 8, in cui insiste lo scarico dell'impianto di depurazione, per come si può rilevare dai risultati dello studio idraulico condotto e sotto riportati presenta, nel caso di piena cinquantennale una quota di pelo libero pari a 12,80 m s.m.m. e quindi con un tirante idrico pari a 1,50 m. Questo permette il normale deflusso dello scarico dell'impianto di depurazione con soltanto l'ultimo tratto, compreso*”

tra il pozzetto di scarico dell'impianto ed il fosso, con funzionamento in pressione sotto un battente di pochi centimetri...".

- Nell'elaborato B02c - "Fosso Marinetta - Planimetria e Sezioni", per come richiesto da parte dello scrivente Settore, è stata rappresentata la sezione trasversale del Fosso Marinetta, in corrispondenza del punto di scarico, (sez. 8) con l'indicazione del tirante idrico relativo alla portata cinquantennale.

In relazione a quanto sopra esposto, lo scrivente Settore "Gestione Demanio Idrico", per quanto di sua competenza, preso atto delle integrazioni prodotte esprime **parere favorevole** allo scarico, nel corpo ricettore (Fosso Marinetta), delle acque reflue preventivamente trattate e disinfettate, provenienti dall'impianto di che trattasi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Ing. *Giovanni Sadaletta*

Il Dirigente
Dott. *Cosimo Carmelo Capidi*

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in arrivo N° 0100577 del 05-11-2020 Cat. 6 Cl. 5



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE
CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA SERVIZIO TEMATICO ACQUE

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Prot. Arrivo N° 0100670 del 05-11-2020



Spett. le **Provincia di Cosenza**
Settore Ambiente e Demanio
Tutela delle Acque dall'inquinamento-
Enti Pubblici

c.a Ing. Lorella Pezzi

PEC: ambiente@pec.provincia.cs.it

Comune di Corigliano Rossano
Settore 11 Lavori Pubblici –
1° Servizio programmazione OO.PP.

c.a Ing. Francesco Favaro

PEC: lavoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it

OGGETTO: Intervento di potenziamento Impianto di Depurazione Località Cantinella del Comune di Corigliano Rossano. Rilascio Parere di Competenza Art. 18 Legge 10/97. Approvazione di nuovi progetti di impianti di depurazione nonché di progetti di modifica o ampliamenti di impianti esistenti.

Il conferenza dei servizi del 05 11 2020

In riferimento alla nota acquisita al protocollo Arpacal N° 38185 del 02/11/2020, esaminate le integrazioni progettuali e in particolare la relazione A01a (Appendice alla relazione tecnica) , si esprime parere favorevole.

Distinti saluti

Il Funzionario incaricato

Dott. Mario Mileo

Il direttore del Dipartimento

Dott.ssa Teresa Oranges

Le firme autoografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal - Dipartimento di Cosenza – Servizio Tematico Acque

Via L. da Vinci n. 49/51 87040 Castrolibero (CS) – 0984/899034-35 – acque.cs@arpacal.it - cosenza@pec.arpacalabria.it

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

ALL. 4



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Piazza XV Marzo – Palazzo del Governo – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814800-368

gestterritorio@pec.provincia.cs.it

Prot. N° 24985

Cosenza li 06.08.2020

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI del 11/08/2020

PROGETTO: "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. CANTINELLA – VARIANTE AL P.R.G."

COMUNE: CORIGLIANO - ROSSANO

AL COMUNE
CORIGLIANO - ROSSANO (CS)

Settore 11 Lavori Pubblici – 1° Servizio Programmazione OO.PP.

Trasmessa a protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata con nota prot. n° 65491 del 27/07/2020 ed acquisita al protocollo generale di questo Ente prot. n. 23643 del 28/07/2020, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi con la citata nota e vista la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla variante urbanistica proposta.

IL FUNZIONARIO

Ing. Antonello PEZZI

IL DIRIGENTE

Ing. Claudio LE PIANE



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in arrivo N° 0068879 del 06-08-2020 Cat. 6 Cl. 5



Regione Calabria

Dipartimento

Urbanistica

Settore n. 3

Urbanistica e Vigilanza Edilizia

U.D.P. n. 3.4

Urbanistica e Vigilanza Edilizia - Cosenza

Piazza XI Settembre - 87100 Cosenza

PEC: urbanistica.urbanistica@nec.regione.calabria.it

Al **COMUNE di CORIGLIANO-ROSSANO**

Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Favaro

favoripubblici.coriglianorossano@asmepec.it

Oggetto: Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Conferenza dei Servizi del 05/11/2020 - Progetto definitivo per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione in Loc. Cantinella" in variante allo strumento urbanistico (P.R.G.) - artt. 10 e 19 DPR 327/01, art. 14-ter L.241/90 - Ente proc.: Amministrazione Comunale
P.O.R. CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1 - Patto per lo sviluppo della Calabria.

Il Comune di Corigliano-Rossano, con nota del 05/06/20 prot. 2738, acquisita a questo Dipartimento con prot. gen. SIAR n. 248274 del 29/07/20, indice la prima Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter della legge 241/90, unitamente al progetto da consultare nel link: www.comune.corigliano-rossano.cs.it alla sezione "Conferenza dei Servizi Progetto Depuratore" e relative credenziali di accesso, secondo la procedura prevista dagli artt. 10 e 19 del D.P.R. n.327/01 e successive integrazioni visionate nel medesimo link.

In relazione al procedimento in corso, esaminata la documentazione tecnica ed amministrativa visionata nel link suddetto dal comune di Corigliano-Rossano, si evince che trattasi di intervento di opera pubblica, da approvare in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi degli artt.10 e 19 del D.P.R. n.327/2001.

Pertanto, si ritiene che il progetto proposto in variante al P.R.G. del Comune interessato all'intervento, potrà essere verificato per l'approvazione subordinatamente a:

1. acquisizione del parere del Dipartimento Regionale ai LL.PP. della Regione Calabria ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 L. 64/74) ed inerente al progetto in variante;
2. verifica dell'U.T.C. dei requisiti previsti dall'art. 65 comma 2 lett. b) della LUR;
3. la nuova destinazione urbanistica in oggetto sia recepita nel redigendo P.S.A.;
4. acquisizione di tutti i pareri di Legge degli Enti preposti alla tutela dei diritti pubblici coinvolti nel progetto e siano rispettate le eventuali prescrizioni.

Resta demandata all'organo competente, l'accertamento presso l'autorità competente in materia Ambientale, dell'esclusione dell'intervento dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e art.22 del R.R. n.3/2008 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 4 del Disciplinare Operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, approvato con D.G.R. n.624 del 23/12/2011.

Si trasmette la presente per formare parte integrante e sostanziale della convocata Conferenza e di cui si attende copia del relativo verbale.

L'Istruttore
Vincenzo Mauro

P.O.

Ing. Andrea D'Ambrosio